



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๖๒๐๑/๒๕๕

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขึ้น เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๒๐% โดยให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการติดตามทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ค้อใต้

.....

(นางสาวพรทิ ระหุภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ค้อใต้

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

.....

(นางสุพัตรา สีดามาศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

.....

(นายสุขุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

การรายงานผลการดำเนินการติดตามทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน

ขอสรุปผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้ำมันรายเดือน ในรอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เดือน	งบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)			หมายเหตุ
	หน่วย	บาท	เพิ่ม/ลด (+/-) (บาท)	
เมษายน ๒๕๖๕	๑,๕๙๑	๗,๓๕๘.๖๔	-๓๑๘	
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๒,๓๐๖	๑๑,๓๒๘.๙๘	+๓,๙๗๐.๓๔	
มิถุนายน ๒๕๖๕	๒,๔๘๘	๑๒,๒๓๘.๓๑	+๙๐๙.๓๓	
กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒,๙๕๖	๑๔,๕๗๖.๕๕	+๒,๓๓๘.๒๔	
สิงหาคม ๒๕๖๕	๒,๕๘๒	๑๒,๗๐๗.๙๕	-๑,๘๖๘.๖๐	
กันยายน ๒๕๖๕	๓,๑๓๑	๑๗,๗๕๑.๑๒	+๕,๐๔๓.๑๗	
รวม	๑๕,๐๕๔	๗๕,๙๖๑.๕๕	+๑๐,๐๗๔.๔๘	

หมายเหตุ ยอดสะสมการใช้ไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่ต้นปี เดือน เมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ มียอดสะสม = ๑๕,๐๕๔ หน่วย (KWh) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๙๖๑.๕๕ บาท

ปริมาณการใช้น้ำมัน

เดือน	งบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)			หมายเหตุ
	หน่วย	บาท	เพิ่ม/ลด (+/-) (บาท)	
เมษายน ๒๕๖๕	๓๕๑.๓๒	๑๑,๐๐๐	-๔,๐๐๐	
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๗๗๗.๔๓	๒๕,๕๐๐	+๑๔,๕๐๐	
มิถุนายน ๒๕๖๕	๕๘๗.๗๘	๒๑,๐๐๐	-๔,๕๐๐	
กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒๘๐.๕๐	๑๐,๐๐๐	-๑๑,๐๐๐	
สิงหาคม ๒๕๖๕	๕๔๗.๔๙	๑๙,๕๖๕.๖๐	+๙,๕๖๕.๖๐	
กันยายน ๒๕๖๕	๕๖๐.๖๐	๒๐,๐๐๐	+๔๓๔.๔๐	
รวม	๓,๑๐๕.๑๒	๑๐๗,๐๖๕.๖๐	+๕,๐๐๐	

หมายเหตุ ยอดสะสมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่ต้นปี เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ มียอดสะสม = ๓,๑๐๕.๑๒ ลิตร เป็นเงิน ๑๐๗,๐๖๕.๖๐ บาท

สำหรับการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้จัดทำแบบสอบถามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงาน จำนวน ๓๒ คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Form ผลการเก็บรวบรวมมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้



**แบบสอบถามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้**

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถาม ตามการปฏิบัติงานจริงของท่าน โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามครั้งนี้ ไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....

สังกัด ☐ สำนักปลัด ☐ กองคลัง ☐ กองช่าง ☐ กองการศึกษาฯ ☐ กองสวัสดิการสังคม

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
ด้านการรับทราบมาตรการ					
๑. ท่านได้รับทราบแนวทางการลดใช้พลังงาน อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ที่ มีการ ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน					
๒. ท่านมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลัง					
๓. ท่านเห็นด้วยกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน					
ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ					
๑. ท่านเปิดประตู - หน้าต่างของอาคารห้อง ปฏิบัติงานทั้งในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่					
๒. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ตั้ง อุณหภูมิที่ระดับ ๒๕ องศาเซลเซียส					
๓. ท่านมีการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจาก ห้องอย่างน้อย ๑๕ นาที					

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
ด้านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า					
๑. ท่านมีการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวที่ไม่จำเป็นมาใช้					
๒. ท่านมีการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.					
๓. ท่านปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลาอันสมควร					
ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง					
๑. ท่านมีการศึกษาเส้นทางก่อนนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้งาน					
๒. ท่านมีการลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน					
๓. เมื่อนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ท่านขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง					

ตอนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ผลการรวบรวมข้อมูล

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๒ คน เมื่อจำแนกตามสังกัด ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ สำนักปลัด จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๗๕ รองลงมา คือ กองคลัง จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ กองช่าง จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๗๕ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๗๕ และกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน คิดเป็น ๓.๑๒๕

ตอนที่ ๒ ระดับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

๑. ด้านการรับทราบมาตรการ

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
๑. ท่านได้รับทราบแนวทางการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ที่มีการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน	๓๒ (๑๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)
๒. ท่านมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลัง	๓๒ (๑๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)
๓. ท่านเห็นด้วยกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	๒๔ (๗๕)	๘ (๒๕)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)

๒. ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
๑. ท่านเปิดประตู - หน้าต่างของอาคารห้องปฏิบัติงานทั้งในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๓๒ (๑๐๐)
๒. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ตั้งอุณหภูมิที่ระดับ ๒๕ องศาเซลเซียส	๓๒ (๑๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)
๓. ท่านมีการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องอย่างน้อย ๑๕ นาที	๒๑ (๖๕.๖๓)	๑๑ (๓๔.๓๗)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)

๓. ด้านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
๑. ท่านมีการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวที่ไม่จำเป็นมาใช้	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๑๕ (๔๖.๘๗)	๘ (๒๕)	๙ (๒๘.๑๓)
๒. ท่านมีการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	๓๒ (๑๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)
๓. ท่านปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลาานานเสมอ	๒๕ (๗๘.๑๓)	๗ (๒๑.๘๗)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)

๔. ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
๑. ท่านมีการศึกษาเส้นทางก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้งาน	๒๗ (๘๔.๓๗)	๕ (๑๕.๖๓)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)
๒. ท่านมีการลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน	๒๖ (๘๑.๒๕)	๖ (๑๘.๗๕)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)
๓. เมื่อนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ ท่านขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง	๓๒ (๑๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)

ตอนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ไม่มีปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปการใช้พลังงาน (น้ำมันและไฟฟ้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน

ในส่วนของการใช้พลังงานมีสูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงานที่พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ ๑) ด้านไฟฟ้า และ ๒) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :

๑. ด้านไฟฟ้า

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = $\frac{(\% \text{ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}) - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}}$
(Energy Utilization Index, EUI)

๒. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน = $\frac{(\% \text{ ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน}) - \text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}}{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}}$
(Energy Utilization Index, EUI)

โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) Standard Electricity Utilization; SEU และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) Standard Fuel Utilization; SFU คิดจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้รายเดือนนำมาคำนวณ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางข้อมูลค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔												รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	๓๔	๓๔	๓๘	๓๘	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	-
๒. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตรม.)	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐
เวลาทำการ (ชั่วโมง)	๑๗๖	๑๖๘	๑๔๐	๑๕๒	๑๕๒	๑๖๘	๑๖๘	๑๗๖	๑๖๘	๑๔๐	๑๕๒	๑๖๘	๑,๙๒๘
๔. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	๘๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๖๕๐	๕๕๐	๔๕๐	๒๐๐	๒๕๐	๓๕๐	๕๕๐	๗๐๐	๘๐๐	๗,๑๐๐
๕. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๖	๔	๒	๒	๖	๑๐	๑๐	๑๐	๙๐

ตารางข้อมูลค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	๓๔	๓๔	๓๘	๓๘	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๒๖	๒๘	๓๕	๔๒๘
๒. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตรม.)	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑๙,๒๐๐
๓. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	๑๖๘	๑๗๖	๑๖๘	๑๔๐	๑๕๒	๑๕๒	๑๖๘	๑๖๘	๑๗๖	๑๖๘	๑๔๐	๑๕๒	๑,๙๒๘
๔. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	๕๒๕	๔๗๐	๔๒๐	๔๒๐	๕๓๐	๔๒๐	๓๐๐	๒๓๐	๒๔๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๑๐	๔,๖๖๕
๕. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	๑๐	๘	๘	๘	๖	๗	๘	๘	๗	๗	๗	๑๐	๙๔

ในการนี้ คณะทำงานฯ ขอสรุปผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ด้านไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานดัชนีพลังงาน ดังนี้

ไฟฟ้า(หน่วย)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔												
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	รวม
ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน	๘,๓๓๔.๒๗	๗,๔๗๘.๒๔	๗,๕๒๓.๖๗	๖,๕๔๐.๘๘	๕,๗๓๔.๕๑	๖,๖๘๐.๑๓	๗,๕๖๔.๐๓	๗,๓๒๒.๖๐	๗,๗๔๖.๓๗	๗,๗๒๐.๕๑	๗,๘๐๖.๖๘	๘,๒๗๑.๓๓	๘๘,๗๒๓.๒๒
ค่าไฟฟ้าการใช้จริง	๒,๗๓๑.๐๐	๒,๒๓๒.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๑,๕๕๑.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	๑,๓๑๑.๐๐	๒,๐๕๗.๐๐	๒,๓๑๑.๐๐	๓,๑๘๙.๐๐	๒,๕๙๑.๐๐	๓,๑๔๔.๐๐	๒,๘๒๕.๐๐	๒๗,๐๗๖.๐๐

ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน = ๘๘,๗๒๓.๒๒ หน่วย

ค่าไฟฟ้าใช้จริง = ๒๗,๐๗๖.๐๐ หน่วย

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า = ๗,๓๙๓.๖๐ หน่วย

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง = ๒,๒๕๖.๓๓ หน่วย

จากสมการ

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = $(\frac{\text{๕๐\% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}})$
(Energy Utilization Index, EUI)

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI Index) = ๑.๙๔๙๑

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานดัชนีพลังงาน ดังนี้

ไฟฟ้า(หน่วย)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน	๗,๓๓๔.๐๐	๖,๗๙๕.๐๖	๕,๘๒๕.๑๕	๖,๒๒๕.๕๑	๖,๒๖๒.๗๗	๗,๔๒๖.๔๔	๗,๑๕๐.๔๔	๖,๙๓๐.๒๐	๗,๔๕๑.๔๘	๗,๑๗๖.๙๓	๗,๐๗๖.๙๓	๗,๕๓๐.๖๖	๗๕,๗๖๐.๔๖
ค่าไฟฟ้าการใช้จริง	๒,๑๙๑.๐๐	๑,๙๔๔.๐๐	๑,๓๗๗.๐๐	๑,๒๔๙.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	๑,๖๕๘.๐๐	๑,๕๙๑.๐๐	๒,๓๐๖.๐๐	๒,๔๘๘.๐๐	๒,๙๕๖.๐๐	๒,๕๕๒.๐๐	๓,๑๓๑.๐๐	๒๔,๗๗๕.๐๐

ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน = ๗๕,๗๖๐.๔๖ หน่วย

ค่าไฟฟ้าใช้จริง = ๒๔,๗๗๕.๐๐ หน่วย

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า = ๖,๓๑๓.๓๗ หน่วย

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง = ๒,๐๖๔.๕๘ หน่วย

จากสมการ

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า = $(\frac{\text{๕๐\% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}})$
(Energy Utilization Index, EUI)

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI Index) = ๑.๗๕๒๑

และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ๒,๓๐๑.๐๐ หน่วย $(๒๗,๐๗๖.๐๐ - ๒๔,๗๗๕.๐๐ = ๒,๓๐๑)$ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สูตร = $\frac{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง} \times ๑๐๐}{\text{ผลรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕}}$

$$\frac{๒,๓๐๑ \times ๑๐๐}{๕๑,๘๕๑} = ๔.๔๔$$

$$๕๑,๘๕๑$$

๒. ด้านน้ำมัน

ปริมาณการใช้น้ำมันขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานดัชนีพลังงาน ดังนี้

น้ำมัน(ลิตร)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่าน้ำมันมาตรฐาน	๑,๑๙๘.๑๔	๑,๑๙๘.๑๔	๑,๒๓๙.๒๙	๑,๒๓๙.๒๙	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๐๘.๔๒
ค่าน้ำมันการใช้จริง	๓๑๑.๑๒	๓๓๒.๓๘	๓๔๕.๘๙	๒๗๙.๕๙	๓๔๘.๑๗	๓๗๙.๖๙	๒๗๖.๘๙	๓๗๖.๗๒	๗๑๒.๓๗	๓๑๘.๗๓	๔๔๗.๘๘	๕๑๒.๗๖

ค่าน้ำมันมาตรฐาน = ๑๔,๘๓๐.๒๗ ลิตร

ค่าน้ำมันใช้จริง = ๔,๖๔๒.๑๙ ลิตร

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้น้ำมัน = ๑,๒๓๕.๘๕ ลิตร

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำมันจริง = ๓๘๖.๘๕ ลิตร

จากสมการ

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน = $(\frac{๙๐\% \text{ ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}}{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}})$

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน (EUI Index) = ๑.๘๗๕๒

ปริมาณการใช้น้ำมันขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานดัชนีพลังงาน ดังนี้

น้ำมัน(ลิตร)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ค่าน้ำมันมาตรฐาน	๑,๑๙๘.๑๔	๑,๑๙๘.๑๔	๑,๒๓๙.๒๙	๑,๒๓๙.๒๙	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๒๔๙.๕๗	๑,๑๑๕.๘๓	๑,๑๓๖.๔๑	๑,๒๐๘.๔๒
ค่าน้ำมันการใช้จริง	๒๕๐.๗๖	๔๔๐.๒๘	๒๙๕.๐๑	๔๗๓.๙๓	๓๕๑.๒๕	๔๖๕.๑๗	๓๓๓.๗๕	๗๓๘.๕๖	๕๕๘.๓๙	๒๖๖.๔๘	๕๒๐.๑๒	๕๐๒.๐๕

ค่าน้ำมันมาตรฐาน = ๑๔,๕๘๓.๓๗ ลิตร

ค่าน้ำมันใช้จริง = ๕,๑๙๕.๗๕ ลิตร

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้น้ำมัน = ๑,๒๑๕.๒๘ ลิตร

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำมันจริง = ๔๓๒.๙๘ ลิตร

จากสมการ

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน = $(\frac{๙๐\% \text{ ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}}{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}})$

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน (EUI Index) = ๑.๕๒๖๑

และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ๕๕๓.๕๖ ลิตร $(๕,๑๙๕.๗๕ - ๔,๖๔๒.๑๙ = ๕๕๓.๕๖)$ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สูตร = $\frac{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น} \times ๑๐๐}{\text{ผลรวมของปริมาณการใช้น้ำมันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕}}$

$$\frac{๕๕๓.๕๖ \times ๑๐๐}{๙,๘๓๗.๙๔} = ๕.๖๓$$

$$๙,๘๓๗.๙๔$$

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก : Sakol-sdo-90
หน่วยงาน : อบต. ค้อใต้

ออกจากระบบ

[ข้อมูลหน่วยงาน](#) | [คนทำงาน](#) | [การใช้พลังงาน](#) | [รูปแบบการใช้พลังงาน](#) | [หน่วยงานภายใต้การบริการ](#) | [ส่งข้อมูลสมบูรณ์](#) | [ติดต่อเจ้าหน้าที่](#) | [ดัชนีการใช้พลังงาน](#)

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 1 ▾

← [ไตรมาสย้อนหลัง](#)[ไตรมาสถัดไป](#) →แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. ค้อใต้

จังหวัด สกลนคร

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน สุพัตรา ไบภักดี

สถานที่ติดต่อ 447 หมู่ 3 บ้านขาม ถนน- ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ 081-8716793

โทรสาร 0 - 4270 - 6767

e-mail 6471201@thailocaladmin.go.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2564	2191	9814.55			263.96		8000
พฤศจิกายน / 2564	1944	8686.44			463.45		13975
ธันวาคม / 2564	1377	6096.77			310.54		9020
รวมไตรมาส	5,512.00	24,597.76	0.00	0.00	1,037.95	0.00	30,995.00

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสมาชิก : Sakoi-sdo-90
หน่วยงาน : อบต. ค้อใต้

ข้อมูลรวม

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ | ระเบียบการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565

ไตรมาสที่ : 2

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. ค้อใต้

จังหวัด สกลนคร

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน สุพัตรา ไบภักดี

สถานที่ติดต่อ 447 หมู่ 3 บ้านขาม ถนน- ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ 081-8716793

โทรสาร 0 - 4270 - 6767

e-mail 6471201@thailocaladmin.go.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	1249	5735.49			498.87		15210
กุมภาพันธ์ / 2565	1302	5987.02			369.74		11000
มีนาคม / 2565	1658	7676.64			489.65		15000
รวมไตรมาส	4,209.00	19,399.15	0.00	0.00	1,358.26	0.00	41,210.00

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

 ← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสมาชิก : Sakol-sdo-90
หน่วยงาน : อบต. ค้อใต้

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดับการใช้งานพลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 3 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : อบต. ค้อใต้

จังหวัด : สกลนคร

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 : -

สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน : สุพัตรา ไบภักดิ์

สถานที่ติดต่อ : 447 หมู่ 3 บ้านขาม ถนน- ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 081-8716793

โทรสาร : 0 - 4270 - 6767

e-mail : 6471201@thailocaladmin.go.th

 หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	1591	7358.64			351.32		11000
พฤษภาคม / 2565	2306	11328.98			777.43		25500
มิถุนายน / 2565	2488	12238.31			587.78		21000
รวมไตรมาส	6,385.00	30,925.93	0.00	0.00	1,716.53	0.00	57,500.00

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

[← หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสาขา : Sakol-sdo-90
หน่วยงาน : อบต. ค้อใต้

เอกสารแนบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

Sakolsdo 90

ปีงบประมาณ : 2565 ▼ ไตรมาสที่ : 4 ▼

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. ค้อใต้

จังหวัด สกลนคร

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน สุพัตรา ไบภักดิ์

สถานที่ติดต่อ

447 หมู่ 3 บ้านขาม ถนน- ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ 081-8716793

โทรสาร 0 - 4270 - 6767

e-mail 6471201@thailocaladmin.go.th

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	2956	14576.55			280.50		10000
สิงหาคม / 2565	2582	12707.95			547.49		19565.60
กันยายน / 2565	3131	17751.12			560.60		20000
รวมไตรมาส	8,669.00	45,035.62	0.00	0.00	1,388.59	0.00	49,565.60

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

7128.12 / 7842.00

อื่น ๆ

1208.42 / 1249.57

☐ ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

 ← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสมาชิก : Sakol-sdo-90
 หน่วยงาน : อบต. ค้อใต้

โครงการแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการไฟฟ้าพลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ค้อใต้

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการไฟฟ้าพลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 42000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

150000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

250000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	35.00	34.00	34.00	38.00	38.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	26.00	28.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	168.00	176.00	168.00	140.00	152.00	152.00	168.00	168.00	176.00	168.00	140.00	152.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	510.00	525.00	470.00	420.00	420.00	530.00	420.00	300.00	230.00	240.00	300.00	300.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	6.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล


 กลับหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	7,530.66	7,339.00	6,795.06	5,825.15	6,325.51	6,262.77	7,426.49	7,150.44	6,930.20	7,451.98	7,176.93	7,076.93
ไฟฟ้าใช้จริง	2,421.00	2,191.00	1,944.00	1,377.00	1,249.00	1,302.00	1,658.00	1,591.00	2,306.00	2,488.00	2,956.00	2,582.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,208.42	1,198.14	1,198.14	1,239.29	1,239.29	1,249.57	1,249.57	1,249.57	1,249.57	1,249.57	1,115.83	1,136.41
น้ำมันที่ใช้จริง	502.05	250.76	440.28	295.01	473.93	351.25	465.17	333.75	738.56	558.39	266.48	520.12

9837.94